

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

КОПИЯ

№ C-NL.ПБ67.В.01161
(номер сертификата соответствия)

ТР 1382077
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ «BN International B.V.»,
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: Rokerijweg 5 – 1271 Huizen, Netherlands, Нидерланды
Телефон: 31355248400, Факс: 31355248400

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «BN International B.V.»,
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Rokerijweg 5 – 1271 Huizen, Netherlands, Нидерланды
Телефон: 31355248400, Факс: 31355248400

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей",
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Адрес местонахождения: 140006, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 26 А, Телефон: 7 (495) 729-70-42, ОГРН 1115027005950, аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Обои виниловые на бумажной, на флизелиновой основе, на флизелиновой основе без ПВХ, толщиной от 0,2 мм до 0,9 мм,
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) плотностью от 0,8 г/м3 до 1,5 г/м3, Марка «BN International B.V.», Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

546200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

4814200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94;

группа воспламеняемости - В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности – Т4 (чрезвычайно опасные) по ГОСТ 12.1.044-89

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протоколы №№ 41-12, 42-12 от 04.12.2014 года, испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН79 от 05.08.2011 года до 04.08.2016 года, адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 16; схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер ST.RU.0001.P39350 от 04.12.2014 года до 03.12.2017 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью "СК-Групп" (аттестат аккредитации РОСС RU.31191.04ЖНЧ0 от 09.04.2014 года)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.12.2014 по 04.12.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н. Г. Ногина Н. Г. Ногина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С. М. Пронин