

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.03772

№ 0007530

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Индустрия". Адрес: 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 187. ОГРН: 1043107014213. Телефон: +7(4722)400-540. E-mail: office@industry-wp.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Индустрия". Адрес: 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 187. ОГРН: 1043107014213. Телефон: +7(4722)400-540. E-mail: office@industry-wp.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-ser.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои виниловые на бумажной и флизелиновой основе, толщина 0,1-0,8 мм, поверхностная плотность 70-370 г/м<sup>2</sup>, марок: "vernissAGe", "anturAGe", "newAGe"; обои на флизелиновой основе марки "vernissAGe" тип 1 (гладкие, для последующей отделки), толщина 0,1-0,3 мм, поверхностная плотность 60-120 г/м<sup>2</sup>, выпускаемые по ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 54 6200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4814 20 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ3: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г2, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т2.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3993-С/ТР от 02.06.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 3193-АП от 22.04.2016 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.; Схема сертификации: 4с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.06.2016 по 01.06.2021



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of the certification body representative.

Э.М. Зуев  
инициалы, фамилия

С.А. Галайчук  
инициалы, фамилия